

Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum:	2 1 0 5 2 0 2 6
	lfd. Nr.:	1
VGW PUDERBACH	EDV-Nr.:	3 4 3 0 0 6 1 7 8
Name des Bearbeiters	Dirk Kuhl	
freigegeben für Kreisverwaltung am:		

☒ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)** ☐ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☒ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☒ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk:	EDV-Nr.:	3 2 3 0 0 9 0 0 8
HB Keltenhügel, Lautzert		
Probenahmestelle:	EDV-Nr.:	0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 6
NP Ratzert, Bürgerhaus, Wilhelmstraße 2		
PLZ:	Ort:	Straße:
57614	Ratzert	
Anzahl versorgter Personen:	mittlere Abgabemenge m³/Jahr:	Bezugsjahr:

Art der Aufbereitung und Desinfektion	☒ keine Änderung
Belüftung: Druckbelüftung Filtrationsstufen: halbgebrannter Dolomit / keine 2. Filterstufe Desinfektion: UV-Bestrahlung	

Untersuchungsstelle:	Nr.:	Probenummer:
Mittelrhein Labor	146	2610726
PLZ:	Ort:	Straße:
56564	Neuwied	Sohler Weg 65
Probenahme	Beginn der Untersuchung	Ende der Untersuchung
Datum	Datum	Datum
2 1 0 5 2 0 2 6	2 1 0 5 2 0 2 6	2 8 0 5 2 0 2 6
Uhrzeit	Uhrzeit	Uhrzeit
0 0 0 0	0 0 0 0	0 8 1 7
Hinweis:		
Untersuchungsstelle notifiziert		

Prüfbericht

Probenahmestelle : NP Ratzert, Bürgerhaus, Wilhelmstraße 2 EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 6	Auftragsdatum / lfd. Nr. 2 1 0 5 2 0 2 6 1	Blatt: 2
---	---	---

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV					
1	17012	02 Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02 Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV					
1	17030	01 Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02 Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01 Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	1,0000	100,0000
4	17032	01 Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)					
4	11038	01 Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023	02 Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04 Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01 Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03 elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	334,0000	2790,0000
14	10100	08 Trübung	NTU	0,9000	1,0000
15	10160	05 pH-Wert	-	7,6800	9,5000
15a	10010	05 Wassertemperatur	°C	14,0000	

Bemerkungen: _____

Probenahme durch: Ehlgen, Dennis Name, Vorname	VGW Puderbach Firma / Behörde
--	--

Analyse im Unterauftrag durch:	
Labor Nr.	Laburname
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:	
29.05.2026, Christine Dick Datum, Unterschrift	Stempel