

# Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum: <input style="width: 100%;" type="text" value="20072023"/>
Kreisverwaltung Neuwied	lfd. Nr.: <input style="width: 100%;" type="text" value="1"/>
Name des Bearbeiters: <u>Christine Dick</u>	EDV-Nr.: <input style="width: 100%;" type="text" value="209"/>
freigegeben für Kreisverwaltung am: <input style="width: 50%;" type="text"/> <input style="width: 50%;" type="text"/>	

**Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)**  Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
<input type="checkbox"/> Gruppe A § 14 (1)	<input type="checkbox"/> Wasserwerksausgang	<input type="checkbox"/> unmittelbar nach Desinfektion (Anlage 3 Nr. 9)
<input type="checkbox"/> Gruppe B § 14 (1)	<input type="checkbox"/> Trinkwassereinspeisungspunkt	<input type="checkbox"/> aus Kleinanlage gem. § 3 Nr. 2b
<input checked="" type="checkbox"/> Überwachung nach § 19	<input checked="" type="checkbox"/> Netz	
<input type="checkbox"/> andere Untersuchungen	<input type="checkbox"/> Hausinstallation	
	<input type="checkbox"/> Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk:	EDV-Nr.: <input style="width: 100%;" type="text" value="323009008"/>
<u>HB Keltenhügel, Lautert</u>	
Probenahmestelle:	EDV-Nr.: <input style="width: 100%;" type="text" value="072716696448"/>
<u>NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a</u>	
PLZ: <u>57614</u>	Ort: <u>Steimel</u>
Straße: _____	
Anzahl versorgter Personen : <input style="width: 50%;" type="text"/>	mittlere Abgabemenge m³/Jahr <input style="width: 50%;" type="text"/>
Bezugsjahr : <input style="width: 50%;" type="text"/>	

Art der Aufbereitung und Desinfektion  keine Änderung

**Belüftung:** Druckbelüftung **Filtrationsstufen:** halbgebrannter Dolomit / keine 2. Filterstufe **Desinfektion:** UV-Bestrahlung

Untersuchungsstelle:	Nr.:	Probennummer:
<u>Mittelrhein Labor</u>	<u>146</u>	<u>2316497</u>
PLZ: _____	Ort: _____	Straße: _____

Probenahme		Beginn der Untersuchung		Ende der Untersuchung	
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
<input style="width: 100%;" type="text" value="20072023"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0000"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="20072023"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0000"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="31082023"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0000"/>

Hinweis: Untersuchungsstelle notifiziert

# Prüfbericht

Probenahmestelle :  
 NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a

EDV-Nr.: **0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 8**

Auftragsdatum / lfd. Nr.  
**2 0 0 7 2 0 2 3**

**1**

Blatt:  
**2**

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
<b>Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV</b>					
1	17012	02 Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02 Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
<b>Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV</b>					
1	17030	01 Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02 Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01 Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
4	17032	01 Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
<b>Mikrobiologische Parameter nach § 20 Abs. 1 Nr. 4, TrinkwV</b>					
2	17009	02 Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
<b>Parameter nach Anlage 2, Teil I TrinkwV</b>					
1	40384	00 Acrylamid	µg/L	< 0,0300	0,1000
2	40214	00 Benzol	µg/L	< 0,2000	1,0000
3	12010	03 Bor	mg/L	< 0,1000	1,0000
4	12183	01 Bromat	µg/L	< 2,5000	10,0000
5	11029	00 Chrom, gesamt	µg/L	< 5,0000	50,0000
6	12050	02 Cyanid, gesamt	mg/L	< 0,0050	0,0500
7	40181	00 1,2-Dichlorethan	µg/L	< 0,3000	3,0000
8	12170	02 Fluorid	mg/L	< 0,1500	1,5000
9	12070	07 Nitrat	mg/L	19,0000	50,0000
10	12072	01 Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	mg/L	0,3967	1,0000
11	14220	01 Pflanzenbehandlungsmittel gesamt	µg/L	0,0000	0,5000
12	11036	00 Quecksilber	µg/L	< 0,1000	1,0000
13	12020	02 Selen	µg/L	< 1,0000	10,0000
14	14219	02 Summe organ. Chlorverbindungen	µg/L	< 2,0000	10,0000
14a	40179	00 Tetrachlorethen	µg/L	< 1,0000	10,0000
14b	40173	00 Trichlorethen	µg/L	< 1,0000	10,0000
15	11048	00 Uran	µg/L	< 1,0000	10,0000
<b>Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte) *</b>					
11	40068	00 Atrazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40069	00 Desethylatrazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40071	00 Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40103	00 Bentazon	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40632	00 Boscalid	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40116	00 Bromacil	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40098	00 Chloridazon	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40613	00 Chloridazon-desphenyl	µg/L	0,0510	3,0000

\*: Vorrangig zu untersuchen auf Grund früherer Befunde oder häufiger Anwendung

# Prüfbericht

Probenahmestelle :  
 NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a

EDV-Nr.: **0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 8**

Auftragsdatum / lfd. Nr.  
**2 0 0 7 2 0 2 3**

**1**

Blatt:  
**3**

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert	
<b>Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte) *</b>						
11	40714	00	Chlorthalonilsulfonsäure (R 417888 / Vis-?)	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40126	00	Chlortoluron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40092	00	Dichlorprop	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40145	00	Diflubenzuron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40461	00	Diflufenican	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40732	00	Dimethachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40716	00	Dimethachlorsulfonsäure CGA 354742 (ESA)	µg/L	< 0,0500	3,0000
11	40763	00	Dimethenamid	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40718	00	Dimethenamidsulfonsäure (M27)	µg/L	< 0,0500	3,0000
11	40487	00	Dimethomorph	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40680	00	N,N-Dimethylsulfamid	µg/L	< 0,0300	1,0000
11	40134	00	Diuron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40766	00	Fenoxycarb	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40655	00	Flazasulfuron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40656	00	Flufenacet	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40719	00	Flufenacetsulfonsäure (M2)	µg/L	< 0,0500	1,0000
11	40458	00	Fluopyram	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40291	00	Glyphosat	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40465	00	Imidachloprid	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40139	00	Isoproturon	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	41093	00	Lambda-Cyhalothrin Metabolit 1a	µg/L	< 0,0500	1,0000
11	40322	00	Lenacil	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40093	00	MCPA	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40094	00	Mecoprop	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40004	00	Metalaxyl	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40085	00	Metazachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40721	00	Metazachlor OA, Metazachlor-carbonsäur?	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40723	00	Metazachlor-sulfonsäure (BH 479-8)	µg/L	0,0980	3,0000
11	40075	00	Metolachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40724	00	Metolachlorcarbonsäure (CGA 51202), M?	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40725	00	Metolachlorsulfonsäure (CGA 354743)	µg/L	0,0410	3,0000
11	41009	00	Permethrin	µg/L	< 0,0500	0,1000
11	40073	00	Propazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40016	00	Propiconazol	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40072	00	Simazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40017	00	Tebuconazol	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40933	00	Trifluoressigsäure	µg/L	< 0,5000	10,0000
11	40064	00	Terbuthylazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	41019	00	Transfluthrin	µg/L	< 0,0500	0,1000
11	40065	00	Terbuthylazin-DE, Terbuthylazin-desethyl	µg/L	< 0,0300	0,1000

\*: Vorrangig zu untersuchen auf Grund früherer Befunde oder häufiger Anwendung

# Prüfbericht

Probenahmestelle :  
 NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a

EDV-Nr.: **0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 8**

Auftragsdatum / lfd. Nr.  
**2 0 0 7 2 0 2 3**

**1**

Blatt:  
**4**

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
<b>Parameter nach Anlage 2, Teil II TrinkwV</b>					
1	11028 00	Antimon	µg/L	< 0,5000	5,0000
2	11027 00	Arsen	µg/L	< 1,0000	10,0000
3	40225 00	Benzo(a)pyren	µg/L	< 0,0025	0,0100
4	11024 00	Blei	µg/L	< 1,0000	10,0000
5	11035 00	Cadmium	µg/L	< 0,3000	3,0000
6	40385 00	Epichlorhydrin	µg/L	< 0,0500	0,1000
7	11033 01	Kupfer	mg/L	< 0,0500	2,0000
8	11040 00	Nickel	µg/L	< 2,0000	20,0000
9	12080 05	Nitrit	mg/L	< 0,0500	0,5000
10	14218 03	polycyc. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/L	< 0,0200	0,1000
10a	40222 00	Benzo(b)fluoranthen	µg/L	< 0,0100	0,1000
10b	40223 00	Benzo(k)fluoranthen	µg/L	< 0,0100	0,1000
10c	40224 00	Benzo(ghi)perylen	µg/L	< 0,0100	0,1000
10d	40227 00	Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	< 0,0100	0,1000
11	14221 01	Trihalogenmethane, Sa.	µg/L	< 5,0000	50,0000
11a	40170 00	Trichlormethan	µg/L	< 2,0000	50,0000
11b	40174 00	Bromdichlormethan	µg/L	< 2,0000	50,0000
11c	40177 00	Dibromchlormethan	µg/L	< 2,0000	50,0000
11d	40180 00	Tribrommethan	µg/L	< 2,0000	50,0000
12	40386 00	Vinylchlorid	µg/L	< 0,1000	0,5000
<b>Parameter nach Anlage 3 - Indikatorparameter (ohne mikrobiologische Parameter)</b>					
1	11018 01	Aluminium	mg/L	< 0,0200	0,2000
2	12090 06	Ammonium	mg/L	< 0,0500	0,5000
3	12190 05	Chlorid	mg/L	17,0000	250,0000
4	11038 01	Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023 02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130 04	Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155 01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210 03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	321,0000	2790,0000
9	11037 01	Mangan	mg/L	< 0,0050	0,0500
10	11011 01	Natrium	mg/L	7,7000	200,0000
11	14131 02	TOC	mg/L	< 1,0000	
13	12163 05	Sulfat	mg/L	< 10,0000	250,0000
14	10100 08	Trübung	NTU	0,2000	1,0000
15	10160 05	pH-Wert	-	7,7400	9,5000
15a	10010 05	Wassertemperatur	°C	14,0000	
15b	10190 00	Calcitlösevermögen	mg/L	-0,3900	5,0000

