

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Dirk Kuhl

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum: 07112024
	lfd. Nr.: 1
<u>VGW PUDERBACH</u>	EDV-Nr.: 343006178
Name des Bearbeiters: <u>Dirk Kuhl</u>	
freigegeben für Kreisverwaltung am: 05122024	0844

Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV) Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart <input checked="" type="checkbox"/> Gruppe A §28 <input type="checkbox"/> Gruppe B §28 <input type="checkbox"/> Überwachung nach §54 <input type="checkbox"/> andere Untersuchung	Ort der Probenahme <input type="checkbox"/> Wasserwerksausgang <input type="checkbox"/> Trinkwassereinspeisungspunkt <input checked="" type="checkbox"/> Netz <input type="checkbox"/> Hausinstallation <input type="checkbox"/> Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	Probenahme <input type="checkbox"/> unmittelbar nach Desinfektion <input type="checkbox"/> aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wasserwerk:	EDV-Nr.: 323009008
<u>HB Keltenhügel, Lautert</u>	
Probenahmestelle:	EDV-Nr.: 072716696446
<u>NP Ratzert, Bürgerhaus, Wilhelmstraße 2</u>	
PLZ: <u>57614</u>	Ort: <u>Ratzert</u>
Straße: _____	
Anzahl versorgter Personen: <input type="text"/>	mittlere Abgabemenge m³/Jahr: <input type="text"/>
Bezugsjahr: <input type="text"/>	

Art der Aufbereitung und Desinfektion keine Änderung

Belüftung: Druckbelüftung **Filtrationsstufen:** halbgebrannter Dolomit / keine 2. Filterstufe **Desinfektion:** UV-Bestrahlung

Untersuchungsstelle:	Nr.:	Probenummer:
<u>Mittelrhein Labor</u>	<u>146</u>	<u>2424855</u>
PLZ: <u>56564</u>	Ort: <u>Neuwied</u>	Straße: <u>Sohler Weg 65</u>

Probenahme	Beginn der Untersuchung	Ende der Untersuchung
Datum: 07112024 Uhrzeit: 0000	Datum: 07112024 Uhrzeit: 0000	Datum: 25112024 Uhrzeit: 0805

Hinweis: Untersuchungsstelle notifiziert

